



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA

COMUNICAT DE PRESĂ

privind restricționarea temporară a accesului la piscina interioară din cadrul
Hotelului Mirage Med Spa din Eforie Nord

Serviciul de Control în Sănătate Publică Constanța din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, a efectuat un control igienico-sanitar în data de 25.04.2026 la piscina interioară din cadrul Hotelului Mirage Med Spa din Eforie Nord, ca urmare a faptului că un număr de 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după o posibilă intoxicație cu clor, după utilizarea piscinei din cadrul bazei de tratament, iar două dintre acestea au fost preluate de echipajul SMURD și transportate la UPU/ SCJU Constanța, iar restul persoanelor au beneficiat de asistență medicală și tratament medical la fața locului.

În cadrul acțiunii de control au fost constatate deficiențe la instalația de ventilație mecanică a spațiului în care este amplasată piscina. A fost prelevată o probă de apă de îmbăiere din piscină și s-a efectuat analiza apei din punct de vedere chimic în cadrul Laboratorului de Chimie Sanitară și Toxicologie din cadrul DSPJ Constanța, rezultând valori neconforme sub limita admisă pentru clorul rezidual liber și pH.

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse următoarele măsuri:

- Se interzice accesul persoanelor în piscină, până la demonstrarea prin analize de laborator chimice și microbiologice a conformității apei de îmbăiere.
- Verificarea instalației de filtrare/dezinfecție a piscinei, precum și a instalației de ventilație mecanică cu operatori autorizați și transmiterea proceselor verbale de verificare a acestor instalații.
- S-a aplicat o sancțiune contravențională persoanei juridice, cu amendă în valoare de 6000 lei, conform HG 857/2011, art. 17, lit. e, pentru lipsa buletinelor de analiză privind calitatea apei de îmbăiere conform cerințelor stabilite de normele în vigoare.

Compartiment Relații cu Publicul

Constanța, 27.04.2026